

Erklæring om ytelse

i henhold til vedlegg III til forordning (EU) nr. 305/2011
(Forskrift om byggevarer)

Mulcol® Multifoam 2K

Nei. M2KS-2K 0761-CPR-0805

1. Unik identifikasjonskode for produkttypen:

Mulcol® Multifoam 2K, 2-komponent brannbeskyttelsesskum

2. Type-, parti- eller serienummer eller ethvert annet element som gjør det mulig å identifisere byggevaren som kreves i henhold til artikkel 11(4):

Se batchnummer på emballasjen til produktet.

3. Tiltent bruk eller bruk av byggevaren, i samsvar med gjeldende harmoniserte tekniske spesifikasjoner, som forutsett av produsenten:

3.1 Den tiltent bruken av systemet Mulcol® Multifoam 2K er å gjenopprette brannmotstandsyttelsen til gjennomføringer i vegger og gulv, som inkludert i ETA 17/0977 og ETA 17/0831.

3.2 Forholdene som systemet Mulcol® Multifoam 2K kan brukes under er beregnet for innendørs bruk, forhold: relativ fuktighet $\geq$ enn 85 % RF, unntatt temperaturer under 0 °C, og uten eksponering for regn eller UV (TR 024: 2019, modell Z1).

3.3 Bestemmelsene i ETA 17/0977 er basert på en antatt levetid for Mulcol® Multifoam 2K i 30 år, forutsatt at vilkårene fastsatt i produsentens datablad og instruksjoner for pakking, transport, lagring, installasjon, bruk og reparasjon er oppfylt. Indikasjonene som gis om arbeidslivet kan ikke tolkes som en garanti gitt av produsenten, men må bare betraktes som et middel til å velge de riktige produktene i forhold til verkets forventede økonomisk rimelige levetid.

4. Navn, registrert firmanavn eller registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten som påkrevd i henhold til artikkel 11 nr. 5:

Mulcol International
Promenade 75
5401 GM Uden
Nederland

5. Hvis det er aktuelt, navn og kontaktadresse til den autoriserte representanten som har mandat som dekker oppgavene spesifisert i artikkel 12 nr.

Ikke relevant

6. System eller systemer for vurdering og verifisering av byggevarens ytelse som angitt i vedlegg V:

AVCP-system 1

7. Når det gjelder ytelseserklæringen for en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:

Ikke aktuelt

8. Når det gjelder ytelseserklæringen for en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for:

Denne ytelseserklæringen er utarbeidet i samsvar med retningslinjene angitt i EAD 350454-00-1104. ETA 17/0977 og ETA 17/0831 er utarbeidet av MPA Braunschweig teknisk kontrollorgan 0761 og har utstedt EF-samsvarssertifikat 0761-CPR-0805.

9. Erklært ytelse:

Viktige egenskaper	Prestasjon	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Reaksjon på brann	E	EN 13501-1
Motstand mot brann	Klassifisert som byggevare eller konstruksjon satt til brannmotstandsklasse EI 120 avhengig av på lokale parametere og utførelsen. Fire detaljer, se den 17/0977 og den er 17/0831	EN 13501-2
Holdbarhet og servicevennlighet	Z1 i henhold til TR 024:2019	EAD 350454-00-1104

10. Ytelsen til produktet identifisert i punkt 1 og 2 er i samsvar med den deklarererte ytelsen i punkt 9. Denne ytelseserklæringen utstedes på eget ansvar av produsenten identifisert i punkt 4.

Signert for og på vegne av produsenten av:

Ing. W. Scheffer-Geuze
Teknisk direktør