

Erklæring om ytelse

i henhold til vedlegg III til forordning (EU) nr. 305/2011
(Forskrift om byggevarer)

Mulcol® Multimortar

Nei. DoP-PSS-MM

1. Unik identifikasjonskode for produkttypen:

Mulcol® Multimortar, Brannstopp Morter

2. Type-, parti- eller serienummer eller ethvert annet element som gjør det mulig å identifisere byggevaren som kreves i henhold til artikkel 11(4):

Se batchnummer på emballasjen til produktet.

3. Tiltent bruk eller bruk av byggevaren, i samsvar med gjeldende harmoniserte tekniske spesifikasjoner, som forutsett av produsenten:

3.1 Den tiltent bruken av Mulcol® Multimortar er å gjenopprette brannmotstandsyttelsen til fleksible vegger, stive vegger og stive gulvkonstruksjoner der de penetreres av ulike tjenester, som inkludert i ETA 23/0057.

3.2 Forholdene som systemet Mulcol® Multimortar kan brukes under er beregnet for innendørs bruk, forhold: relativ fuktighet lavere enn 85 % RF, unntatt temperaturer under 0 °C, og uten eksponering for regn eller UV (TR 024, modell Z₂).

3.3 Bestemmelsene i denne ytelseserklæringen er basert på en antatt levetid for Mulcol® Multimortar på 25 år, forutsatt at vilkårene fastsatt i avsnitt 4.2/5.1/5.2 for pakking, transport, lagring, installasjon, bruk og reparasjon er oppfylt.

Indikasjonene som gis om arbeidslivet kan ikke tolkes som en garanti gitt av produsenten, men må bare betraktes som et middel til å velge de riktige produktene i forhold til verkets forventede økonomisk rimelige levetid.

4. Navn, registrert firmanavn eller registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten som påkrevd i henhold til artikkel 11 nr. 5:

Mulcol internasjonale lufthavn
Promenade 75
5401 GM Uden
Nederland

5. Hvis det er aktuelt, navn og kontaktadresse til den autoriserte representanten som har mandat som dekker oppgavene spesifisert i artikkel 12 nr.

Ikke aktuelt

6. System eller systemer for vurdering og verifisering av byggevarens ytelse som angitt i vedlegg V:

AVCP-system 1

7. Når det gjelder ytelseserklæringen for en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:

Ikke aktuelt

8. Når det gjelder ytelseserklæringen for en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for:

Denne ytelseserklæringen er utarbeidet i samsvar med retningslinjene angitt i EAD 350454-00-1104. ETA 23/0057 utarbeidet av UL International BV meldt organ 2821, sertifikat for ytelse 2821-CPR-0255.

9. Erklært ytelse:

Viktige egenskaper	Prestasjon	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Reaksjon på brann	Klasse A1	EN 13501-1
Motstand mot brann	ETA 23/0057	EN 13501-2
Luftgjennomtrengelighet	OD	EN 1026
Vanngjennomtrengelighet	OD	EAD 350454-00-1104, vedlegg C
Frigjøring av farlige stoffer	IA1, S/W2	EAD 350454-00-1104
Mekanisk motstand og stabilitet	OD	EOTA TR 001
Motstand mot støt/bevegelse	OD	EOTA TR 001
Adhesjon	OD	Yota TR001/ISO 11600
Luftbåren lydisolasjon	Rw (C;C _{tr})= 37 (-4 ; -10) dB. Testet 50 mm dyp	EN 10140-1,2,4,5 / EN ISO 7171-1
Trinnlydisolasjon	OD	EN 10140-3
Termiske egenskaper	OD	EN 12664, EN 12667, EN 13319, EN ISO 8990, EN ISO 6946, EN ISO 14683, EN ISO 10211, EN ISO 10456
Vanndampgjennomtrengelighet	OD	EN ISO 12572, EN 12086, EN ISO 10456
Holdbarhet og servicevennlighet	Z ₂	EOTA TR 024
Trykkfasthet	Pass	EAD 350454-00-1104

OD: Ingen ytelse fastsatt

10. Ytelsen til produktet identifisert i punkt 1 og 2 er i samsvar med den deklarerte ytelsen i punkt 9. Denne ytelseserklæringen utstedes på eget ansvar av produsenten som er identifisert i punkt 4.

Signert for og på vegne av produsenten av:

Ing. W. Scheffer-Geuze
Teknisk direktør